



FICHA TECNICA

Sección: FT-9000

Versión: 01

Nº de pág.: 1/1

Fecha: 16/08/16

TITULO: PRIMEROS AUXILIOS

1. Producto: **Ducha y Lavaojos de emergencia**

Nº de Art: **9000**



2. Descripción:

- Estructura de caño de acero galvanizado.
- Flor de la ducha de material plástico con difusor para cortina de agua tipo campana. (Ø: 210 mm.)
- Palanca de acción con mango señalizado.
- Lavaojos y cara con bacha de material plástico, con distribuidor de agua de base no ferrosa. (Ø: 280 mm.)
- Rociadores plásticos (Ø: 65 mm.), con tapa para resguardo de agentes contaminantes.
- Accionador manual plástico señalizado.
- Filtro mecánico que retiene partículas en el agua (recambiable)
- Base de fundición de hierro, (Ø: 220 mm.), con 3 orificios para anclaje al piso, altura 2.45 m.

3. Accesorios y repuestos:

- Se ofrece mantenimiento integral con reposición de todas las piezas originales.

4. Norma de aplicación:

Norma ANSI Z 358.1

REQUISITO	ESPECIFICACION	PA/ NPA
Flujo mín. de agua.	Flujo mínimo: 11.4 L/min. durante 15 min	PA
Rociado simultáneo en ambos ojos	Debe cubrir las zonas indicadas en el calibre, sin lastimar.	PA
Válvula de accionamiento	En menos de 1 s.	PA
Estado de elemento filtrante	Filtro para partículas sin deterioro.	PA
DUCHA		
El flujo de agua debe ser sostenido	Flujo mínimo 75.7 l/min durante 15 min	PA
Válvula de accionamiento	En menos de 1s.	PA
Activación para operación apropiada	Operación apropiada	PA
Resistencia a la oxidación de estructura 24 hs.	No presentará signos de oxidación.	PA
Estanqueidad	No presentará pérdidas	PA

5. Presentación y embalaje:

- Pre ensamblado en bolsa de polietileno y manual de instrucciones, uso y mantenimiento.